新型冠状病毒肺炎疫情下隔离医院室内环境安全实时监测与防控策略

刘荔^{1,2}, 周浩^{1,2,3}, 林波荣^{1,2*}, 余娟^{1,2,4}

1. 清华大学建筑学院, 北京 100084;
2. 清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室, 北京 100084;
3. 清华大学建筑设计研究院有限公司, 北京 100084;
4. 北京清华同衡规划设计研究院有限公司, 北京 100085

* 联系人, E-mail: linbr@tsinghua.edu.cn

截至2020年6月18日, 全球累计确诊新型冠状病毒(简称“新冠”)病毒感染病例超过 831 万例, 死亡超过 44 万例(<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1669788713517396024&wfr=spider&for=pc>). 作为一场全球性的大流行, 新冠肺炎疫情被称为“二战”后人类社会的最大挑战(<http://finance.sina.com.cn/meeting/2020-04-07/doc-iimxxsth4150618.shtml>). 相比于国外新冠肺炎疫情的持续暴发, 我国新冠肺炎疫情已初步得到有效抑制, 境外疫情输入和无症状感染者控制成为工作重点, 大多数人的工作和生活已经恢复正常。然而, 在2020年1月底我国新冠肺炎疫情暴发之初, 由于医疗资源的紧缺, 大批的患者未能被及时收治, 他们在社会上流动、在家里居住, 造成了社会和家庭进一步感染, 加剧了疫情的扩散。在这种情形下, 中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰提出了“借用一些大型场所收治病人”的举措, 随后全国各地紧急改造现有医院为临时定点医院、改建大型公共建筑为方舱医院, 仅武汉投入使用的就有2个临时重症定点医院和16座方舱医院。事实证明, 方舱医院既能让大量的轻症病人得到医治, 同时还能做到隔离, 成为完成“应收尽收、不漏一人”的历史使命、实现疫情防控阶段性胜利的关键, 被新华社评为“关键时刻, 关键之举”。

疫情之初, 医院内病人密度很大。高峰时期定点医院门诊区域人员(未确诊或疑似病例)密度高达 1.5~3 人/m²。方舱医院每个病区能容纳百余人到千余人不等, 除医护人员外均为新冠肺炎确诊病例, 同时需排除流感感染。参考我国广州某餐厅(<http://mil.news.sina.com.cn/2020-02-14/doc-iimxyqvz2824247.shtml>)、湖南大巴(<http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1223.r.20200304.1634.008.html>)等密闭空间聚集性案例以及吉林某定点医院内的采样结果^[1]等, 均无法否定新冠病毒通过空气传播的可能性。然而, 由于疫情防控时间紧迫, 隔离医院建设或改造工期短、设备供应受限, 且往往空间大、通风流线长, 通风设计方案的优化程

林波荣 清华大学建筑学院院长
聘教授、博士生导师、副院长, 教育部长江学者特聘教授。主要从事绿色建筑与建筑节能方向的研究。

度非常有限。在这些医院内, 除了必要的自身防护外, 更重要的是要通过合理有效的通风方式尽可能降低医护人员的感染风险以及病人间可能的交叉感染, 这就需要根据《呼吸类临时传染病医院设计导则(试行)》、《新冠肺炎急救设施负压病区建筑技术导则(试行)》(以下简称《导则》)和《工业建筑改造为方舱医院的建设运营技术指南(试行)》(以下简称《指南》)等实现大空间内清洁区-半污染区-污染区分区, 并营造污染区负压^[2]。在方舱医院运行过程中, 医护人员关心的是如何减少重症数、提升康复率、减少医护感染, 而设计运营方最关心的为是否存在通风不畅、是否需要补充局部净化装置。但是, 由于方舱医院的建设工期短且受现场条件及设备与材料供应的限制, 通风设计方案只能尽最大限度优化, 需要依靠有效的运行维护措施来降低院内交叉感染风险; 而在部分改建的重症医院和定点医院的小型隔离病房, 尽管有负压读数, 但是整体通风系统的运维效果、是否需要增加净化措施, 缺乏有效的通风效果实测数据及相关分析结果来支撑。然而, 因防疫管控需要, 设计师和技术人员都难以进入重症医院和方舱医院, 迫切需要实时、远程的室内环境数据来反馈设计方案的运行效果、优化通风空调系统。

因此, 在当时的背景下, 笔者协助隔离医院的设计建造单位、运维管理人员及医护人员, 开展了一系列医院内

环境营造设计优化及安全健康监测预警等相关的应急技术支持工作。日前,武汉市所有的方舱医院已全部休舱,我国的疫情防控重点也已转移到了复工复产阶段的境外疫情输入和无症状感染者控制上。本文将详细介绍上述相关支撑工作,系统性总结工作中的相关发现、成果及建议,以期为国内的复工复产及国际现阶段的疫情防控提供一定的参考。

1 新冠病毒的特征及气溶胶传播案例分析及研究进展

武汉定点医院和方舱医院采样检测结果显示,病毒核酸数主要集中在 $0.25\sim 1.0\ \mu\text{m}$ 的亚微米颗粒和大于 $2.5\ \mu\text{m}$ 的粗颗粒^[3]。同时,在温度和相对湿度合适的情况下,病毒可在物体表面存活数天,在气溶胶中存在且可维持达 3 h (<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973>)。呼吸道疾病传播途径研究一般认为,病毒在近距离内($<1.5\ \text{m}$)可通过飞沫、空气和表面 3 个途径传播,而在同房间远距离内($\geq 1.5\ \text{m}$)则主要通过污染表面和空气 2 个途径传播^[4]。病原体(病毒核酸)由感染者体内通过咳嗽、说话等方式释放,附着在飞沫液滴中随着呼出的空气被排出。较大的飞沫液滴在空气中沉降很快,多数可以在移动 $2.0\ \text{m}$ 的水平距离之前落地^[5]或停留在其他物体表面,若被健康者直接接触或吸入则可能导致健康者感染,这就是所说的“飞沫传播”和“表面传播”。佩戴外科口罩有利于阻隔这部分大飞沫从感染者口中扩散出来,降低“飞沫传播”风险。较小的飞沫液滴蒸发很快,直到完全干化或者在空气环境中蒸发与凝结作用达到平衡,即“飞沫核”^[6]。在飞沫液滴扩散的过程中,病原体沉积的液滴变成的飞沫核可以在空气中停留很长一段时间,也可以通过气流的形式被广泛地散布,这就是所谓的飞沫核形成的“气溶胶”。日本传染病学会的飞沫传播模拟与可视化实验显示,封闭房间内的某个人咳嗽后的大飞沫颗粒在 1 min 内坠落,而较小的微细飞沫在喷出 20 min 后仍然悬浮在空中。这种微细飞沫核气溶胶长距离运动传播后,携带的病毒如仍具活性,被易感人吸入或接触造成感染,即为通常所说的“气溶胶传播”。因此,新冠病毒肺炎作为呼吸道疾病的一种,其通过飞沫、表面和空气(气溶胶)传播均存在可能。

隔离医院内感染病人较多,因此在隔离医院诊疗空间中的空气及表面往往可以得到较多的含病原体的样本,可研究新冠病毒通过表面传播和气溶胶传播的概率。从国内外现有的采样检测结果看,医院诊疗空间一般表面的病毒核酸检测阳性率相对较高,而空气样品的阳性率则相对较低,甚至没有。例如,吉林大学第一医院的 84 个表面采样样品中仅 1 个呈现阳性(具体阳性占比:隔离病房护士站表面为 1/5,隔离病房门把及一般表面为 0/51,发热门诊一般表面为 0/28),而 27 个空气采样样品中也仅 1 个呈现阳性

(具体阳性占比:隔离病房为 1/20,发热门诊为 0/5,隔离病房护士站和缓冲间为 0/2)^[1]。浙江大学魏健健在国内某隔离医院的 128 个表面采样样品中有 8 个呈现阳性(具体阳性占比:患者个人用品或私人空间为 4/134,隔离病房内的公共空间为 1/70,马桶内部为 2/5,地漏为 1/5,病房外的公共空间为 1/4),而 17 个空气采样样品中也仅有 1 个呈现阳性(具体阳性占比:厕所为 0/5,床头为 1/12)。新加坡某医院的 20 个表面采样样品则有多达 16 个呈现阳性(具体阳性占比:隔离病房房间内一般表面为 13/15,洗手间马桶、水槽和门把手为 3/5),而隔离病房、缓冲间、走廊空气样品则均为阴性,但排风扇拭子采样呈现阳性^[7]。此外,中国科学院武汉病毒研究所孙修炼等人在武汉隔离医院检测了 23 个病人的口罩,其中 9 个呈现阳性,且部分口罩病毒核酸含量极高,而 ICU(intensive care unit)医疗监测仪、病房门把手、病房床栏和床头柜等表面均检测到了病毒核酸。

尽管在隔离医院内检测的空气样品阳性率较低,但通过国内外发生的多个聚集案例推测病毒可能通过空气传播(气溶胶传播)。其中,国内比较典型的案例如 2020 年 1 月份广州某餐厅一个从武汉到广州的家庭在聚餐过程中感染了邻桌(不到 1 m)的另外两个聚餐家庭的部分成员(<http://mil.news.sina.com.cn/2020-02-14/doc-iimxyqvz2824247.shtml>);湖南某病例未戴口罩先后乘坐大巴和小巴班车,相继感染了同车的 7 和 2 人,从后续流行病学调研结果看,该病例与被感染病例相距最远可达 4.5 m(<http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1223.r.20200304.1634.008.html>)。国外的典型案例如钻石公主号的 1337 间客舱中的 2666 名乘客及 1045 名船员,最终因感染新冠病毒死亡 10 人、确诊 712 人,而在 3 月初全员下船回程中至少还确诊了 68 人(http://m.gmw.cn/2020-03/16/content_1301052653.htm)。3 月底,美国、日本、德国、西班牙等多家养老院暴发群体感染;4 月初,北京市疾病预防控制中心报告一班境外抵京的飞机上发现 13 个确诊病例,提醒警惕旅行感染。由于相关案例均在事后确知,无法还原感染发生时的场景(空气流通及病毒传播过程),既无法证实也无法证伪病毒可通过气溶胶传播,但可推测存在气溶胶传播风险。此外,武汉大学病毒学国家重点实验室 Liu 等人^[3]通过分析病房落尘样品和医护人员脱防护服区域的病毒气溶胶载量和粒径分布,首次揭示了新冠病毒气溶胶的空气动力学特征,提出了病毒气溶胶“沉降(衣物/地面)-人员携带-空中扬起”的传播模型。因此,国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》指出,在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。

此外,德国 Wölfel 等人^[8]针对新冠病毒与 SARS 病毒的对比研究发现,SARS 发病后 7~10 d 鼻咽拭子病毒量才达到峰值,这一时间比新冠病毒的用时长,且新冠病毒在上呼吸道的峰值浓度比 SARS 高出 1000 倍以上。这表明,新冠病毒患者在症状较轻且表现为典型上呼吸道感染时,

新冠病毒的复制传播力远远比 SARS 强大, 遏制新冠病毒的传播应着眼于控制飞沫而非粪便。中国疾病预防控制中心唐宋根据新冠病毒的气溶胶产生强度、病毒存活能力及气溶胶浸染能力等指标情况, 将新冠病毒的风险等级评为 3 级, 高于流感病毒、诺如病毒和 SARS 的危险性, 仅次于埃博拉病毒。可见, 新冠病毒的总体危险性较高。

通过上述综述可得出如下结论: (1) 新冠病毒存在气溶胶传播风险, 但是总体来看, 其风险及贡献还有待更多研究证明; (2) 易感人群在相对封闭空间内长时间、高浓度暴露于病人呼出的气溶胶中, 如果防护不当, 则存在气溶胶传播风险; (3) 防控措施需要区分病患空间和普通空间, 医院密闭空间环境中气溶胶病毒阳性比例高; (4) 医院各类表面需加强消毒, 病患口罩病毒浓度高, 需谨慎处理, 开放环境下气溶胶中病毒核酸检测为阳性比例非常低; (5) 通风空调环境下排风口、过滤器需要重点杀毒。

2 隔离医院室内环境实施监测与预警系统

结合 2003 年 SARS 病毒传播途径的研究经验^[9], 清华大学江亿院士^[10]提出了通风稀释模型和新冠病毒传播概率模型, 认为如果封闭空间内的新风量供给不足, 潜在感染者呼出的带病毒气体将长期停留在空气中而未被充分稀释, 导致其他健康人员吸入病毒的概率在极短时间内达到 100%; 只有加大封闭空间新风换气量, 对潜在的未知感染者呼出的带病毒气体进行充分稀释, 才可能避免交叉感染。日本传染病学会的飞沫传播模拟与可视化实验也显示, 开窗通风和机械排风系统均能将封闭空间内人员咳嗽喷出并悬浮在空中的微细飞沫颗粒逐渐排走 (https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyMjU1MjA2OA==.html)。因此, 充足的新风换气量是降低医院内病人与医护人员间交叉感染风险的有利条件。

然而, 由于一线防控时间紧迫、物资紧缺, 大部分隔离医院建设或改造的通风设计方案的优化程度非常有限, 甚至在施工过程中会因现场因素导致通风方案无法完全落实。于是, 设计、运维及院方医护人员均迫切需要一种简单、快速且有效的通风效果监测与预警系统, 能够在这些隔离医院投入运行后, 即时反馈医院内通风系统的实际运行效果, 查找风险区域, 保障各区域新风换气量充足。

2.1 室内环境监测指标

尽管现阶段无法直接监测空气中的病毒载量与活性, 但可通过一些环境参数来表征室内通风稀释呼出气溶胶的效果。结合室内环境系统调控及病毒传播途径研究需要, 可在隔离医院内典型的病患和医护人员聚集与停留区对 CO_2 浓度、 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度、空气温度和相对湿度以及照度等 5 种室内环境参数进行持续监测, 以反馈院内实际通风换气效果。

CO_2 浓度是院内感染风险评估的核心指标。医院内医护人员和患者呼出的 CO_2 造成了封闭空间室内外 CO_2 浓度差值。由于室外新鲜空气中的 CO_2 浓度相对固定(一般为 360~400 ppm, 其中 1 ppm=0.001‰), 因此一个封闭空间的人数越少、新风量越大, 室内 CO_2 浓度越接近室外浓度, 室内外 CO_2 浓度差值也将越小。该浓度差值的大小能够有效反映医护人员和患者长期所处的会诊室、纤支镜室、手术室、病房等密闭区域内的人群聚集程度及通风过滤系统对室内气溶胶的稀释净化效果。当 CO_2 浓度值超过一定限值时进行预警和干预(增大通风过滤或降低人际间距), 可以有效降低环境中病毒的气溶胶传播风险。

$\text{PM}_{2.5}$ 浓度为院内空气洁净度指标。隔离医院内病人呼吸功能下降, 肺部出现炎症, 康复速度受到空气新鲜度、清洁度等指标的影响。尽管医院内细颗粒物浓度($\text{PM}_{2.5}$ 浓度等)与空气中机会性致病菌浓度并不相关, 但 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度可反映通风过滤系统对室内外空气的净化效果, $\text{PM}_{2.5}$ 浓度越低, 表明送到病区的空气洁净度越高。相关导则或指南中未对 $\text{PM}_{2.5}$ 设置限值, 可按照国家《环境空气质量标准》GB3095-2012 的规定, 当病区 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度 > 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 时, 认为环境中出现了明显的细颗粒物, 这些细颗粒物可能由室外的大气尘霾渗透进入室内, 也可能由室内人员的喷嚏、咳嗽或雾化、灼烧等医疗操作等引起。尽管高细颗粒物浓度不能说明当前空气中机会性致病菌浓度较高, 但反映了该房间当前的通风净化效果不佳, 可能影响病人症状好转, 因此需检查该房间通风系统的过滤性能以及通风是否失效。

空气温度和相对湿度为院内环境热舒适指标。《导则》要求病区各功能房间室内设计温度宜为冬季 18~20℃, 夏季 26~28℃。隔离医院由于施工工期短、设备供应受限、设计优化程度有限等原因, 可能出现院内局部区域过热或过冷现象, 影响病患和医护人员热舒适, 不利于病情恢复和护理。《导则》未对病区空气的相对湿度制定详细要求, 但当空气相对湿度小于 30% 或大于 60% 时, 有利于空气及室内各表面微生物繁殖, 因此病区的空气相对湿度应尽可能控制在 30%~60% 之间。

照度可在一定程度上反映院内获取的紫外线量及天然采光效果。阳光中的紫外线具有杀菌作用, 白天接触天然光同样有利于舒缓病患及医护人员的心理压力。一般室外阳光越强烈, 室内所能获取的紫外线以及天然采光量越大。然而, 由于监测仪器放置的位置及朝向会随着院内电源及人员位置的需求而差异很大(如贴墙壁上或放置在桌面上等), 造成照度测量标准不一, 因此照度实测值仅供参考。

2.2 室内环境监测仪

所采用的室内环境监测仪依托清华大学建筑技术科学系多个国家级、省部级科研机构和科研项目开发而来, 集成了空气温度、相对湿度、 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度、 CO_2 浓度及照度

等多种高精度传感器(其测试范围和精度如表1所示),并可根据需求拓展,满足国内外健康建筑评价标准中要求的常用环境参数的监测需求;配备了 WiFi/3G/4G(视型号而定)无线通讯模块、数据云端存储与可视及 SD 卡本地数据存储功能,采用 DC 5V/3A 电源适配器结合 USB Type-C 口供电(与安卓手机电源通用),还可通过市场上常规的移动电源供电,可实现即插即用、布置灵活,多场景、多需求的长期在线与离线监测。

图1所示为该设备在北京市某定点医院及武汉某方舱医院的安装实拍图。设备因通过 3G 信号传输数据且供电要求低,因此可根据需要灵活布置,如放置或粘贴在办公桌、处置台、休息椅附近墙壁、留言墙、床头板壁等表面,充分接近人员活动区域。

2.3 室内环境监测与预警系统

基于室内环境监测仪及指标体系标准值,笔者针对医院内环境研发了室内环境监测与安全预警可视化系统,主要包括实时数据可视化及预警(图2(a))、测点数据查询(图2(b))及环境报表(图2(c))。

实时数据可视化及预警界面主要用于直观展示各测点分布情况、参数实时值及其健康等级、预警信息等,包括测点分布平面图(图2(a)中的①)、测点信息及其实时值(图2(a)中的②)、实时数据所有点位平均值及其对应等级(图2(a)中的③)以及各监测分区内各环境参数 24 h 内变化曲线(图2(a)中的④(CO₂浓度)和⑤(PM_{2.5}浓度))等模块。其中,CO₂浓度和PM_{2.5}浓度均被划分成6个等级(表2)并分别对应6种颜色,测点分布平面图中的测点实时值及点位均值实时值对应的健康等级均直接用相应的颜色进行了标示。同时,若有测点的CO₂浓度或PM_{2.5}浓度值超过健康风

险值,则该测点会在②中被置顶并标红,与测点分布图中的红色标识点相结合起到直观的警示作用。

测点数据查询界面主要用于查询特定点的历史数据,包括测点选择(图2(b)中的⑥)及测点参数变化曲线图(图2(b)中的⑦)模块。其中,测点选择模块可选择所要查询的分区、测点、参数及查询时间段,也可直接在测点分布平面图上点击相应的测点。

环境报表界面主要用于综合展示当天所有点的平均健康性能,包括数值与环形图展示模块(图2(c)中的⑧)和在测点分布平面图上以颜色展示模块(图2(c)中的⑨)。其中,环形图不同颜色的环段长度代表该等级对应的测点数量占比。

2.4 系统部署

该系统利用室内空气环境参数间接表征新冠诊疗环境承载力,识别危险区域,优化通风净化措施,辅助远程运维,并构建了疫情期间隔离医院室内环境基础数据库,可为后续病毒传播途径研究提供参考。从2020年1月29日起,陆续完成了北京某定点医院及武汉火神山、雷神山、

表1 室内环境监测仪的传感器参数

Table 1 Sensor parameters of the built environment monitor

传感器参数	测试范围	测试精度
温度	-40~80℃	±0.3@25℃
相对湿度	0~99.9%	±5%
PM _{2.5} 浓度	PM _{2.5} : 0~1000 μg/m ³	±10 μg/m ³ @0~100 μg/m ³
CO ₂ 浓度	400~5000 ppm	(±75)±5%读数
照度	0~20000 lux	±10%读数

图1 医院设备安装实拍。(a) 北京某定点医院;(b) 武汉某方舱医院

Figure 1 Installation of the devices in a designated hospital in Beijing (a) and a Fangcang shelter hospital in Wuhan (b)

图2 医院室内环境监测与预警系统平台. (a) 实时数据可视化及预警界面; (b) 测点数据查询; (c) 环境报表

Figure 2 The indoor environment monitoring and warning system platform for hospitals. (a) Real-time data visualization and warning interface; (b) data query for measurement points; (c) indoor environment statement

表2 CO₂浓度和PM_{2.5}浓度健康等级划分

Table 2 Grading of the health levels of CO₂ and PM_{2.5} concentration

参数	区间划分	健康等级说明
CO ₂ 浓度(ppm)	≤500	非常清新
	>500 且 ≤800	清新
	>800 且 ≤1000	较清新
	>1000 且 ≤1500	较污浊
	>1500 且 ≤2000	污浊
	≥2000	非常污浊
PM _{2.5} 浓度(µg/m ³)	≤35	优
	>35 且 ≤75	良
	>75 且 ≤115	轻度污染
	>115 且 ≤150	中度污染
	>150 且 ≤250	重度污染
	≥250	严重污染

金银潭等重症医院和包括大花山户外运动中心等方舱医院的室内环境安全与健康实时监测预警系统的部署工作(累计完成224套设备系统),监测范围覆盖了约17350 m²、1500个病床(含69个ICU病床),具体情况见表3.

室内环境监测仪主要布置在隔离医院内病患和医护人员典型的集聚与停留区,并尽可能靠近人员活动高度.例如,在武汉某重症医院,测点覆盖了“三区两通道”(清洁区-半污染区-污染区和医护通道-患者通道).同时,由于重症医院的特点是重症患者多,手术室、支气管镜室等高感染风险区域多,且插拔管、气切等高感染风险操作多,医护人员个体防护用品上沾染飞沫的可能性大,因此在布置测点时也着重加强了“脱隔离服-脱防护服”环节对应的区域通风稀释情况的监测.相比于重症医院,方舱医院的患者以轻症患者为主,人员密度大,医护人员的防护压力同样很大,因此在部署测点时,除了覆盖上述“三区两通道”外,也重点关注了医护人员离开污染区时“脱隔离服-脱防护服”区域.

表3 室内环境监测与预警设备及系统部署情况

Table 3 Deployment of indoor environment monitoring and warning equipments and system

序号	名称	测点数	涉及主要位置	覆盖面积(m ²)	覆盖病床数
1	武汉某重症医院	30	典型医护流程(ICU+手术室+医技楼+住院楼护理单元)	2350	25(全部为ICU病床)
2	武汉某重症医院	44	病房+ICU+手术室+诊疗	2150	50(含20个ICU病床)
3	武汉某方舱医院	40	病房+活动区+医护办公	9850	1365
4	武汉某定点医院	40	病房+ICU+手术室+诊疗+医护办公+走廊	1500	24(全部为ICU病床)
5	北京某综合医院	30	典型医护流程+隔离和留观病房	1500	隔离病房10个+留观病房30个

隔离医院内传染源和易感者相对明确,综合定点医院的情况则要复杂得多。在部署北京某综合定点医院的测点时,一方面参考了 SARS 时北京大学人民医院暴发案例的经验,将测点优先布置在医院隔离病房、发热门诊、急诊诊室、输液大厅、留观监护区、CT 室等区域;另一方面根据医生的建议,在呼吸内科包括肺功能检查室、支气管镜室等区域增设了测点。

3 方舱医院室内环境问题发现及防控策略优化

截至 2020 年 6 月 18 日,在上述隔离医院内的监测数据已积累近 2.5 GB,目前单日增长约 20 M。其中,除了存储各测点的原始数据外,还通过批量化处理给出了各测点参数变化曲线图及其超标情况统计结果。结合室内环境监测与预警系统平台,帮助设计和运维人员从实时与历史数据两种维度,快速发现当天特殊区域和功能流程上的风险点,继而挖掘相关原因并及时改进。

3.1 基于监测的高风险点分析

以武汉某重症医院分析为例,发现如下典型问题:(1)用房功能更改带来的人员密集程度及通风需求与设计值不符,或通风系统施工后的效果不能完全满足设计要求等,导致区域内 CO_2 浓度超标;(2)通过连续多天的监测数据对比分析发现,手术室、ICU、纤支镜室、隔离病房、脱隔离服-防护服等区域是显性高风险区域(均出现 CO_2 浓度偏高、人群聚集现象,如图 3 所示),而显性高风险区域附近往往可能发生气溶胶逃逸和(或)人员密集接触,可称为“隐性高风险区域”。图 4 为实际通风效果达到降低隐性高风险的案例。 CO_2 浓度监测数据显示,该区域的空气流向为医护走廊缓冲间→病房区脱防护服→病房区脱隔离服→患者走廊,符合“半污染区→污染区”的流向设计。

3.2 通风方案设计与效果实测相结合的防控策略优化

基于已获得的方舱医院暖通设计图纸,结合典型案例

实测验证,我们分析了近 10 家方舱医院内的病区通风条件,探讨了现有暖通条件下的室内气流组织形式对抑制病毒传播的有效性,并针对室内环境可能存在的健康风险或问题,提出了一些优化建议。

图 5 为实测的武汉某方舱医院 A 半污染区(缓冲→脱隔离服→脱防护服)的通风效果。《指南》要求医护人员离开病区的半污染区应有不小于 30 个换气次数的排风,但从图 5 中 CO_2 浓度全天的变化曲线来看, CO_2 浓度 80%~90% 的时间超过 600 ppm,甚至超过 1000 ppm,表明该区域并没有形成有效和足够的排风气流,导致可能的高感染风险。

图 6 为另一个武汉方舱医院 B 的通风方案示意图。从已公开的实际图片看,每个厂房被分为了 $3\times 4\sim 3\times 5$ 个小隔间,布置了 144~188 张床位;排风机组分布于厂房南北侧,近似于对称布置。由于南北及东西跨度过大,且进风均来自离各排风机最近的出入通道,形成一定的短路效果,将会导致中间部位及角落(图 6 所示虚线方框区域)气流较差,还可能造成出入口负压较大难以开关门,或门洞风速较大,给出入人员造成较大的吹冷风感,极不舒适。相应的优化建议包括:(1)适当在东西两侧增设排风机,在南北两侧可增加风机数量、减小单台风机风量;(2)在中部区域增设净化器及屋顶排风机。

从设计方案分析到实测验证,发现方舱医院通风方案普遍存在如下问题:(1)长距离的排风路线,可能无法形成有效的单向气流组织,导致局部区域存在交叉感染;(2)建筑出入口与排风机距离过近,附近区域气流可能短路,导致远处通风不足;(3)进风量大的区域存在一定的热舒适性问题。主要建议如下:(1)在局部区域增设风机进行通风接力,改善通风条件;(2)在不影响隔离流线的条件下,调整建筑出入口位置,增大出入口与排风机距离;(3)在进风量较大的病患区域增设局部采暖装置。

上述发现与建议得到了医院设计与运维方的积极反馈:(1)除了大门处,其他区域也可能存在与排风机之间的气流短路问题;(2)设计时尽量在离排风机距离较远处设置进风口;(3)厂房顶部均匀设置工业吊扇(厂房原有),可利用这些吊扇来增加方舱顶部的气流扰动;(4)每个舱均

图 3 从病房区医生办公室 CO_2 浓度推测人员聚集现象

Figure 3 Evaluating the gather of persons in the doctor's office by CO_2 concentration

图4 隐性高风险区域通风效果分析案例。(a) CO₂浓度测试结果; (b) 区域人员流线

Figure 4 Analysis of ventilation effect in a hidden high risk area. (a) Measurement result of CO₂ concentration; (b) movement route of staff

图5 武汉某方舱医院A部分区域通风效果实测结果。(a) CO₂和PM_{2.5}浓度实测结果; (b) 半污染区平面图

Figure 5 Measurement result of ventilation effect in some areas of a hospital 'A' in Wuhan. (a) Measurement results of CO₂ and PM_{2.5} concentration; (b) floor plan of the semi-contaminated area

图6 武汉某方舱医院B通风方案分析示意图

Figure 6 Analysis of the ventilation scheme of another hospital 'B' in Wuhan

设置了若干个空气净化器,尽可能对各区域进行局部空气净化;(5)因现场的实际条件限制,改建工期短,且受制于设备、材料的货源及供货周期,设计方案和运维只能尽最大限度优化通风方案。

致谢 感谢国家杰出青年科学基金(51825802)和国家重点研发计划(2017YFC0702702)资助。

推荐阅读文献

- Jiang Y F, Wang H F, Chen Y K, et al. Clinical data on hospital environmental hygiene monitoring and medical staffs protection during the coronavirus disease 2019 outbreak. 2020, MedRxiv, doi: <https://doi.org/10.1101/2020.02.25.20028043>
- Cao X Q, Zhang Y A, Liu H B, et al. Ventilation and air conditioning design of Leishenshan Hospital (in Chinese). J HV&AC, 2020, (6): 44-54 [曹晓庆, 张银安, 刘华斌, 等. 雷神山医院通风空调设计. 暖通空调, 2020, (6): 44-54]
- Liu Y, Ning Z, Chen Y, et al. Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals. Nature, 2020, 582: 557-560
- Wei J, Li Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environmen. Am J Infect Control, 2016, 44: S102-S108
- Xie X, Li Y, Chwang A T, et al. How far droplets can move in indoor environments—Revisiting the Wells evaporation-falling curve. Indoor Air, 2007, 17: 211-225
- Wells W F. On air-borne infection: Study II. Droplets and droplet nuclei. Am J Epidemiol, 1934, 20: 611-618
- Ong S W X, Tan Y K, Chia P Y, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. J Am Med Assoc, 2020, 323: 1610-1612, doi: 10.1001/jama.2020.3227
- Wölfel R, Corman V M, Guggemos W, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature, 2020, 581: 465-469
- Jiang Y, Xue Z F, Yan Q S. Emergency measures in HVAC systems against SARS (in Chinese). J HV&AC, 2003, (33): 1-3 [江亿, 薛志峰, 彦启森. 防治“非典”时期空调系统的应急措施. 暖通空调, 2003, (33): 1-3]
- Jiang Y, Zhao B, Li X F, et al. Investigating a safe ventilation rate for the prevention of indoor SARS transmission: An attempt based on a simulation approach. Build Simul, 2009, 2: 281-289

4 结论及建议

我们针对新冠肺炎疫情防疫定点和方舱医院病人密度大、因紧急改造导致通风系统不完善等问题,基于新冠病毒尺寸和气溶胶传播特征,提出了利用室内环境污染物参数间接表征室内环境新冠病毒承载力的新方法,开发了一套可快速有效识别医院内隐性高传染风险区域的高精度实时在线室内环境安全与健康实时监测预警设备与系统。本文详细介绍了该系统的研制、部署及数据分析过程及结果。

通过对医院病患和医护人员的代表性集聚与停留区的CO₂浓度、PM_{2.5}浓度、光照度等环境参数和污染物浓度的高密度、高频次采集,结合云端数据平台和计算流体力学(computational fluid dynamics, CFD)模拟,预警室内通风风险和颗粒物污染状况,并提出相应的通风净化调控方案和策略,可以对可能存在的新冠病毒空气传播起到一定的控制效果。该设备安装有3G SIM(subscriber identity module)卡,可自动上传数据,无侵入性和交叉感染隐患,并可即插即用及数据实时可视。从2020年1月29日第一批32台设备在医院安装至今,已有224台设备系统在武汉火神山医院、雷神山医院、金银潭医院、江夏大花山方舱医院和北京清华长庚医院、北京协和医院等一批医院应用,帮助前方医护人员快速、准确地识别和排除了10余种病毒传播高危风险区域(包括医护人员脱隔离/防护区、部分走廊和ICU区、出入口和隔离病房等),并得到了代表性医院现场病毒浓度采样结果印证,为一线医护人员的安全防疫提供了科技支撑。

基于上述研究经验,未来可将此系统进一步完善后,在复工复产期间应用于关键公共场所,作为保障公共空间环境安全和平衡新风量的一个重要依据,实现“平疫结合”的通风净化策略的优化。

Summary for “新型冠状病毒肺炎疫情下隔离医院室内环境安全实时监测与防控策略”

Real-time monitoring and controlling strategies of indoor environment in the frontline hospitals during COVID-19 pandemic

Li Liu^{1,2}, Hao Zhou^{1,2,3}, Borong Lin^{1,2*} & Juan Yu^{1,2,4}

¹ School of Architecture, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

² Laboratory of Eco-Planning & Green Building, Ministry of Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

³ Architecture Design & Research Institute of Tsinghua University Co., Ltd., Beijing 100084, China;

⁴ Beijing Tsinghua Tongheng Urban Planning & Design Institute, Beijing 100085, China

* Corresponding author, E-mail: linbr@tsinghua.edu.cn

Many emergent measures on mitigating and controlling the COVID-19 pandemic have been unprecedented in China, one of which is the urgent construction of isolation wards in Huoshenshan Hospital and Leishenshan Hospital, as well as in sixteen Fangcang shelter hospitals. These hospitals, built or reconstructed within a remarkably short period, have treated a large number of COVID-19 patients in time and successfully mitigated disease spread in population.

One of the many challenges during the hospitals' functioning period is the precaution of potential airborne transmission. Airborne transmission could occur during medical procedures including tracheotomy, intubation, extubation, etc., and several surveillance studies have detected SARS-CoV-2 virus in air by polymerase chain reaction (PCR), but direct methods on monitoring airborne SARS-CoV-2 in real-time have not been developed so far. Though it is yet to know whether these airborne viruses are viable and able to cause person-to-person infection, airborne precautions such as negative-pressure wards and N95 respirators have already been recommended and implemented in China.

In order to protect the healthcare workers (HCWs) and reduce the demand of high-level protection gear, this study proposed an indirect method to identify and alert the airborne infection risk. We deployed numerous sensors to monitor CO₂ concentration, PM_{2.5} mass concentration, air temperature and relative humidity, and illumination at ICUs (intensive care units), general wards, nurse stations, buffer rooms, etc. in real-time. Online CO₂ concentration reflects the dilution of occupants' exhalation substances by the ventilation and air distribution system. High CO₂ concentrations indicate either the fresh air supply fails or the room is overcrowded at the moment. The readings of CO₂ concentration across adjacent zones with known functions can also help identify whether the airflow direction is consistent with the designed requirement. PM_{2.5} mass concentration indicates the air cleanness of the measured zones, which could be crucial for patient recovery and reduction of symptom complication. Air temperature and relative humidity are key parameters that influence the evaporation of expiratory droplets and the thermal comfort of patients, while illumination indicates the intake of ultraviolet from outdoor. The sensors could keep quiet during the sampling process, so they would not disturb the HCWs and patients. Moreover, they are integrated with 3G SIM cards and powered just by a DC 5V/3A power adapter with a USB Type-C line, so they could be easily installed at target locations, and adapt for multi-scene, multi-demand, and long-term online and offline monitoring.

When integrated with online meta-analysis and computer fluid dynamics (CFD) simulation, this method can send alarms to the HCWs about the locations where the ventilation against potential pathogen-laden aerosols fails. This study introduces the principle of the method in detail as well as its application at Huoshenshan Hospital, Leishenshan Hospital and Jiangxia Dahuashan Fangcang shelter hospital, etc., in Wuhan, China, during February and March of 2020. As the society gradually steps into post-pandemic phase, the proposed method could help optimize the ventilation and filtration strategies in public buildings and transportations.

SARS-CoV-2, building ventilation, aerosol transmission, indoor environment, monitoring and warning

doi: 10.1360/TB-2020-0660